



Compte rendu CGT CSSCT du 8 septembre 2022

Vous avez été représenté par : Damien VONARB – Rodolphe GUINDAT – Frédéric GALMICHE

✓ Consigne Générale d'Exploitation :

- ✓ A la lecture de cette consigne, il en ressort que quelques chapitres sont à revoir par manque de précisions sur divers points :
 - Schémas Poste Source, consignation/macaron, DT-DICT/ATU.
 - Travaux dans l'enceinte d'un poste source, circulation véhicules.
 - DMHO/PMEO/ECOME. Chargé de projet/PVR. Renvoi au IPS souvent plus clairement écrite.

Cette nouvelle consigne d'exploitation est encore en cours d'élaboration afin d'intégrer notamment ASGARD .
Nous rappelons que pour l'instant, tous les postes d'ASGARD ne sont pas grésés pour un fonctionnement « normal ».

Cette consigne sera révisée et mise à l'ordre du jour du prochain CSSCT du 1er décembre 2022 puis au CSE du 19 décembre 2022 (Objectif de la Direction d'une mise en application d'ici l'été prochain).

✓ Expérimentation des Batteries « Lithium Ion » pour les Organes de Manœuvres Télécommandés :

- ✓ La direction envisage la pose des batteries « Lithium Ion » sur certains OMT.
L'argumentaire CGT élaboré par un expert a permis de mettre en évidence l'incohérence de ce projet. Outre que cette expérimentation n'apportera rien du tout pour le bon fonctionnement de nos OMT, celle-ci aura un coût de 26 k€ pour ENEDIS (matériel +ressource humaine).

✓ Immobilier :

- **Champagnole :**
 - ✓ Remplacement du portail actuel par un portail motorisé pour sécuriser le site.
 - ✓ Construction d'une toiture entre deux bâtiments afin de protéger le GE entre autre.
 - ✓ Parc transformateurs : la zone de stockage présente des anomalies notamment au niveau de la résine au sol et du déshuileur qui est hors service.
 - ✓ Borne de recharge de véhicules électriques : le raccordement au réseau n'est pas adapté et à revoir.
 - ✓ La « gazollette » en place à une capacité de 1000 L et nécessite une autorisation spécifique pour être utilisée sur la voie publique (transport de matière dangereuse). Son remplacement par un modèle d'une capacité de 500L permettra de l'utiliser sans contraintes.
 - ✓ Demande de la création d'une « zone école » sur le terrain en friche adjacent au site.
- **Lure :**
 - ✓ Téléphonie : actuellement la réception téléphonique dans les locaux est en nette amélioration, mais il reste encore des points noirs.

✓ Divers :

- ✓ Ligne RTC (Réseau Téléphonique Commuté filaire) des OMT : nous avons souligner la gestion de ces lignes par Orange qui n'est pas du tout au point. Rendez-vous non honorés par les techniciens Orange mais très certainement facturé (ticket d'intervention).

Prochaine CSSCT : jeudi 1 décembre 2022

Pour toutes questions liées à vos conditions de travail, n'hésitez pas à contacter vos représentants
CGT